



SCAVI IN BANCHINA O TERRENO NATURALE



SCAVI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO



SCAVI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI

ACCIAIO	POLIETILENE	QUOTE SCAVO [cm]			
		B	H	h1	h2
DN [mm]	D est [mm]				
800	1100	300	370	140	230
700	1000	290	310	130	180
600	900	290	290	120	170
500	710	270	260	101	159
400	560	270	250	86	164
300	450	210	190	75	115
250	400	185	170	70	100
200	315	155	150	61	89
150	250	145	150	55	95
125	225	140	150	52	98
100	200	135	150	50	100
80	160	120	130	46	84
65	140	120	130	44	86
50	125	120	130	42	88

ACCIAIO	POLIETILENE	QUOTE SCAVO [cm]			
		B	H	h1	h2
DN [mm]	D est [mm]				
800	1100	300	370	140	230
700	1000	290	310	130	180
600	900	290	290	120	170
500	710	270	260	101	159
400	560	270	250	86	164
300	450	210	190	75	115
250	400	185	170	70	100
200	315	155	150	61	89
150	250	145	150	55	95
125	225	140	150	52	98
100	200	135	150	50	100
80	160	120	130	46	84
65	140	120	130	44	86
50	125	120	130	42	88

ACCIAIO	POLIETILENE	QUOTE SCAVO [cm]			
		B	H	h1	h2
DN [mm]	D est [mm]				
800	1100	300	370	140	230
700	1000	290	310	130	180
600	900	290	290	120	170
500	710	270	260	101	159
400	560	270	250	86	164
300	450	210	190	75	115
250	400	185	170	70	100
200	315	155	150	61	89
150	250	145	150	55	95
125	225	140	150	52	98
100	200	135	150	50	100
80	160	120	130	46	84
65	140	120	130	44	86
50	125	120	130	42	88

PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

COMUNE DI
ALESSANDRIA

IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO
A SERVIZIO DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOMETTORE

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

OGGETTO

Sezioni di scavo per interrimento condotte



EGEA - Produzioni e Telerscaldamento S.r.l.
Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.441155
fax +39 0173.441104
http: www.egea.it - mail: egea@egea.it

q	11/04/2014	Emissione	Polga	Mollo
rev	data	descrizione	preparato	verificato

scala	tavola	revisione
-	TLR P08 14 P02 01	T31 A

[illegible]