Legenda Staffaggi IEL

1_mensola statica canaline_2m

Supporto statico per canaline elettriche
Interasse di fissaggio: 2m
Posizione staffa: a parete

Vista laterale

Vista assonometrica

Disegno non in scala

Legenda
1 - Mensola MQK 41/300-450
2 - Ancoranti meccanici plastici tipo HRD M10x100 o ancoranti chimici tipo HY-270
3 - Controvento sismico MQK-SK

2_mensola sismica canaline_12m

Supporto sismico per canaline elettriche
Interasse di fissaggio: 12m
Posizione staffa: a parete
Note: si raccomanda di individuare i punti strutturali principali (tipo pilatri o travi in c.a.) su cui posizionare le staffe sismiche

Vista laterale

Vista assonometrica

Disegno non in scala

Legenda
1 - Mensola MQK 41/300-450
2 - Ancoranti meccanici tipo HUS3H M10x70 (su strutture in c.a.)
3 - Controvento sismico MQK-SK

2 Sezione Luci emergenza seconda uscita piscina

1 : 100



3 Vista 3D_ingresso scala A1



Legenda IAN_ANTINCENDIO

1 : 100



Legenda IEL_Cablaggio Tipologico Luce emergenza



Legenda LOTTI

Legenda IAN_ANTINCENDIO (ATT. 151/2011)

I PRESENTI ELABORATI GRAFICI SONO INDICATIVI. MISURE, CONTROLLI E VERIFICHE IN SITU, SONO A CURA E DELL'APPALTATORE CHE LA REDAZIONE DEI COSTRUTTIVI DA FAR APPROVARE ALLA DL PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. LE INFORMAZIONI DELLO STATO DI FATTO RIPORTATE SULLE SINGOLE TAVOLE SONO PUNTUALMENTE INDICATIVE. RIFERIRSI A DOCUMENTI SPECIFICI DELL'ENTE PER QUANTO ASPETTO DEL PLANIVOLUMETRICO DI DETTAGLIO.